

Dot: Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert w sprawie NZP 44/2025

Zapytanie ofertowe dotyczy: **Dostawa i wymiana kotła gazowego w kotłowni Domu Zdrojowego w Jedlinie Zdrój przy ul. Plac Zdrojowy 1.**

PYTANIA:

Po przeprowadzonej w dn. 15.09.2025 r. wizji w kotłowni, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu robot.

1. Czy Zamawiający oczekuje wymiany istniejącego kotła na kocioł niskotemperaturowy, czy wymiany na kocioł kondensacyjny? Wbudowanie kotła kondensacyjnego wiąże się z wykonaniem przewodu spalinowego przystosowanego do pracy „na mokro”, a także wykonania instalacji neutralizacji i odprowadzenia kondensatu.
2. Czy Zamawiający wymaga przebudowy układu podłączenia technologicznego kotłów (także kotła, którego nie dotyczy wymiana) z zamontowaniem pomp kotłowych oraz urządzeń podmieszania ciepłego powrotów, wraz niezbędną armaturą?
istniejący układ technologiczny kotłowni nie gwarantuje utrzymania prawidłowego przepływu przez urządzenia. Nie ma też możliwości utrzymania minimalnej temperatury czynnika powrotu wymaganej dla kotłów niskotemperaturowych.
3. Proszę o potwierdzenie dopuszczenia przez Zamawiającego przerwy w pracy kotłowni spowodowanej koniecznością przebudowy układu kotłów. Prawdopodobna przerwa do pracy kotłowni wyniesie ok. 24 godz.
4. Proszę o sprecyzowanie zakresu robot, o którym mowa w § 1 Umowy „..... wraz z pracami towarzyszącymi (rozbiórki, obróbki, podłączenia itp.)
5. Proszę o wydłużenie okresu wykonania zadania, ze wzgl. na konieczność skompletowania urządzeń do 45 od daty podpisania umowy.
6. Czy zamawiający wymaga wymiany stacji uzdatniania wody, wraz zpodłączeniem jej do istniejących instalacji?

ODPOWIEDZI:

Ad 1 Zamawiający wymaga montażu kotła niskotemperaturowego.

Ad 2 Zamawiający wymaga przebudowy podłączenia kotła podlegającego wymianie w zakresie montażu pompy kotłowej wraz z niezbędną armaturą. Zamawiający wymaga również montażu układu podmieszania ciepłego powrotu w celu zapewnienia minimalnej temp. czynnika powrotu wymaganej dla zamontowanego kotła.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na 24 godzinne wyłączenie kotłowni z eksploatacji po wcześniejszym (min. 2 dniowym) powiadomieniu Zamawiającego.

Ad 4 Zapis o którym mowa obejmuje wszystkie prace które należy wykonać w celu demontażu starego kotła, montażu, posadowienia kotła i podłączenia nowego kotła wraz z armaturą towarzyszącą do istniejącej instalacji co, wodnej, przewodu kominowego oraz prace związane z transportem kotłów

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania do 45 dni.

Ad. 6 Zamawiający wymaga montażu stacji uzdatniania wody wraz z jej podłączeniem do istniejącej instalacji. Zamontowana stacja w ramach zadania musi zapewnić wodę o parametrach wymaganych przez producenta nowego kotła.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami przesuwając termin składania ofert do dnia 22.09.2025 godz. 14:00

PROKURENT

Adrianna Szymaniak

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Marek Rajek



Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

ul. Wojska Polskiego 6

58-310 Szczawno-Zdrój

NIP: 886-000-03-40, REGON: 000288308

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy i wpłacony 87 603 000,00 zł

kancelaria: tel. 572-729-849

marketing: tel. 572-729-807

e-mail: sekretariat@szczawno-jedlina.pl

www.szczawno-jedlina.pl